

Branninstruks er oppslått i alle oppgangene. Les og gjør deg kjent med disse i tilfelle brann.

BRANNINSTRUKS

Bjørnebærestien Huseierforening

Varsle: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

Redde: Evakuere bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

Slokke: Ved mindre branntilløp forsøk å slokke med tilgjengelig slokkeutstyr.

Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til rom hvor det brenner, samt korridorskiller og trapperomskdører holdes lukket for å hindre spredning.

Gjør deg kjent med - rømningsveier og nødutganger
- hvor slokkeutstyr er plassert

Sørg for at rømningsveier og nødutgangene alltid er frie. Gjør deg kjent med hvordan slokkeutstyr fungerer.

Oppmøte ved brann for alle beboere

Ved møtepunkt for brann skiltet på p-plassen nærmest Leirdueveien. Det er særlig viktig at **ALLE** møter her slik at vi har best oversikt.

NØDNUMMER



Møteplass ved brann og eller evakuering er på parkeringsplassen vår.

Branninstruks beboere

Forebyggende brannsikringstiltak for beboer

De fleste branner utvikler seg svært raskt.

Det er viktig at alle boenheter har fungerende røykvarsler og manuelt slukkeutstyr.

Ved brann:

- Varsle de som er i leiligheten
- Prøv å slokke med tilgjengelig slukkeutstyr
- Lukk alle dører til brannen
- Ring Brannvesenet på tlf. nr : 110

Røykvarslere:

- Det er krav om at hver leilighet skal ha montert minst en røykvarslere.
- Det er seksjonseier/ bruker som har ansvaret at det finnes røykvarslere i leiligheten.
- Denne skal monteres slik at den høres tydelig på alle soverommene når døren er lukket.
- Det må ikke være mer enn et dør mellom røykvarslere og soverom/oppholdsrom for å være sikkert at varselssignalet høres tydelig.

Beboere skal påse:

- At røykvarsleren har en funksjonsdyktig batteri montert, og at varsleren fungerer.
- Dette gjøres ved å kontrollere varsleren regelmessig (minst en gang i måneden) ved å trykke inn og holde testknappen inne i minst 2-3 sekunder til varsleren utløses.
- Ved lengre fravær kontrolleres varsleren i henhold til overnevnte punkt umiddelbart etter hjemkomst.
- Gjør dette til en vane å skifte batteri en gang i året f.eks første uke i Oktober.

Slukkeutstyr i boenhetene:

- Det er krav om at hver leilighet skal ha manuelt slukkeutstyr som kan benyttes i alle rom i boligen. Dette kan enten være en husbrannslange eller et brannslukningsapparat. Den opprinnelige røde husbrannslangen er ubrukelig iflg branninspeksjonen, og den enkelte beboer oppfordres til å bytte ut denne. Man kan evt handle dette på sikkerhetsbutikken.no eller skaffe seg et brannslukningsapparat av type pulver eller skum. Et skumapparat anbefales da disse ikke vil skade møbler/tekstiler/TV og elektroniske artikler på samme måte som pulver.
- Hvis man har husbrannslange må det være lang nok å nå inn i alle rom i boligen.

Rømningsveier:

- 2 rømningsveier per boenhet.

Hver boenhet skal ha tilgang til 2 uavhengige rømningsveier. Hovedtrapp eller terrasse.

I garasjelegget brukes branddørene som rømningsvei. Her kan man komme seg ut uten nøkkel.

- Ved branntilløp skal bygget forlates ved å benytte hovedtrappen om dette er mulig. Er den ikke tilgjengelig p.g.a røyk, gå ut på terrassen. Hold dører og vinduer lukket. Branddører må ikke blokkeres. Hold dere samlet på trygg avstand utenfor boenheten. Ikke forlat området. Stå klar til å orientere Politi/Brannvesenet om beboere som evt. mangler. Ved større evakuasjoner (les flere oppganger) møtes ALLE på møteplassen ved brann/evakueringsskiltet på gjesteparkeringen.

Oppbevaring av drivstoff eller annet brennbart materiale er ikke tillat i fellesgarasjelegget. Røyking er heller ikke tillat. Gassflasker skal oppbevares i friluft, eller i godt ventilert rom, fri for brennbart materiale. I oppgangene skal det ikke oppbevares annet enn barnevogner som er i bruk. Sykler, sparkesykler o.l skal oppbevares et annet sted. Trappesatsene må holdes frie for sko/fottøy slik at snublefaren ved en evt. evakuering blir redusert.

Det skal ikke oppbevares brannfarlige gjenstander på balkongen, både med hensyn til brannvern og rømningsveier.